

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद- कौशाम्बी

पत्र सं०- एफ०एस०/मेमो/निरी०/2017

दिनांक: जून ०१, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक/संचालक

मोहन लाल इन्टरनेशनल स्कूल

सोखदा बजहा कौशाम्बी

विषय- आपके संस्थान में लगे अग्निशमन की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

संदर्भ- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2017


कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयक मोहन लाल इन्टरनेशनल स्कूल सोखदा आलमचन्द कौशाम्बी के संस्थान में लगे अग्निशमन यंत्र का निरीक्षण/टेस्टिंग किया गया। 5 अदद ए०बी०सी० एक्सटिंग्यूसर क्षमता 05 किग्रा० कार्यशील दशा में है।

अतः उपरोक्त विद्यालय को चलाने हेतु अग्निशमन उपकरण कार्यशीलता का प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किया जाता है कि उपकरण को प्रत्येक वर्ष सही दशा में बनाये रखने हेतु प्रति वर्ष अग्निशमन केन्द्र से टेस्टिंग/रिफिलिंग कराना अनिवार्य होगा। उपकरण के अकार्यशील दशा में होने पर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः निरीक्षण आख्या सादर प्रेषित है।


Manager

Mohan Lal International School
Sokhda, Kaushambi


अग्निशमन अधिकारी
मंडलपुर, कौशाम्बी
मंडलपुर कौशाम्बी


Principal
Mohan Lal International School
Sokhda, Kaushambi